

Заказчик:
МКУ «Администрация городского
Округа муниципального образования
«город Саянск»
Мэр городского округа



О.В. Боровский

«14» 03 2020 г.

Исполнитель:
МУП «Водоканал-Сервис»

Директор

С.К. Еременко

«14»



**Схема водоснабжения и водоотведения городского
округа муниципального образования
«город Саянск»
(утверждаемая часть)**

Приложение
к постановлению администрации
городского округа муниципального
образования «город Саянск»
от 17.03.2020 № 110-37-272-20

**Схема водоснабжения и водоотведения
городского округа муниципального
образования «город Саянск»**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11
1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	11
1.1.1. Функциональная структура снабжения поселения холодной водой	11
1.1.2. Водозаборные сооружения и источники холодной воды	14
1.1.3. Сети холодного водоснабжения	16
1.1.7. Перспективное потребление воды.....	23
1.1.8. Система запаса воды	25
1.1.9. Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоснабжения.....	26
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	27
1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.....	28
1.3.1. Существующие балансы потребления воды	28
1.3.2. Прогнозные балансы потребления воды.....	30
1.3.3. Гарантирующая организация	31
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	32
1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	35
1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .	36
1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	36
2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.....	38
2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	38
2.1.1. Функциональная структура водоотведения	38
2.1.2. Канализационные насосные станции	40
2.1.3. Канализационные очистные сооружения	41
2.1.4. Канализационные сети.....	43
2.1.5. Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоотведения.....	46
2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ.....	47
2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД.....	48
2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	50

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.....	52
2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	53
2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	55
2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.....	55
3. ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.....	56
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	58
5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ	60
6. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	61

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения и водоотведения

Схема водоснабжения и водоотведения г. Саянск Зиминского района Иркутской области (далее – Схема) представляет собой документ, содержащий материалы по обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселения на расчётный период 2017-2027 гг.

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития поселения и другими нормативно-правовыми документами, представленными в разделе «Список литературы» Схемы. Схема является актуализованной редакцией «Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.06.2019 № 110-37-713-19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов».

Схема состоит из следующих разделов:

- Введение;
- Схема водоснабжения;
- Схема водоотведения;
- Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения;
- Список литературы;
- Основные понятия, используемые в Схеме;
- Приложения.

Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражают существующее положение функционирования централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассматриваемого муниципального образования, определяют основные направления и целевые показатели развития данных систем, содержат оценку необходимых финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем.

Основная часть результатов расчётов, представленных в данных разделах, выполнена на основе электронных моделей схем водоснабжения и водоотведения поселения, созданных при помощи программного обеспечения ByteNET3 (разработчик - ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск). В разделе

«Электронные модели схем водоснабжения и водоотведения» содержится описание основных характеристик и возможностей электронных моделей.

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и других источников, которые были использованы при разработке Схемы. Среди них материалы генерального плана развития поселения.

Основные понятия, определения и термины, используемые в Схеме, представлены в одноимённом разделе. В раздел **«Приложения»** помещены: техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная информация.

Источники исходной информации.

В данной работе использованы исходные данные (рабочие материалы), полученные из различных источников: Администрации г. Саянск, эксплуатирующей организации, а также экспертные данные. Основным источником исходных данных по представленной Схеме является МУП «Водоканал-Сервис». Все полученные данные систематизированы в единой электронной модели на базе программного обеспечения ByteNET3.

Общая характеристика поселения

Городской округ «город Саянск» расположен в 9 км от Федеральной трассы Р-255 «Байкал», в 28 км от ж/д станции Зима. На реке Ока на расстоянии 270 км (по автодороге) от областного центра г. Иркутск.

г. Саянск — самый молодой город в Иркутской области, первый жилой дом (№2 м-н №1) заложен 22 апреля 1970 г. Начало его строительства в 1970 году связано с созданием в Восточной Сибири крупного химического комплекса по производству полупродуктов для пластических масс в составе химического завода (теперь АО «Саянскхимпласт»).

По проекту территория города делилась на 4 жилых района по 50 тысяч жителей в каждом. Промышленно коммунальная зона была размещена на восточной окраине города на берегу реки Мольты.

По проекту расчетная численность населения нового города была определена в 200 *тыс.чел.*, соответственно в проекте были заложены планировочные транспортные и инженерные решения с учетом этого населения. Застройка была запроектирована только многоэтажная 5-ти, 9-ти и, возможно, более этажей, усадебная застройка не предусматривалась.

Численность населения Саянска на 1 января 2017 года составила, по данным органов статистики – 38,897 тыс. человек, фактически проживает – около 41 тыс. человек. Это 1,61 % жителей Иркутской области.

Жилищный фонд города состоит из 133 многоквартирных домов, 13 домов блокированной застройки и 236 индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилищного фонда - 944,8 тыс. м², в том числе многоквартирные дома – 899 тыс. м², в которых расположены 17484 квартиры, 96 % из которых приватизированы.

Жилищный фонд в основном находится в хорошем техническом состоянии, с низким процентом износа.

В состав муниципального образования «город Саянск» входит только сам город, который является административным центром муниципального образования.

Внешние транспортные связи с г. Саянск осуществляются в настоящее время только автомобильным транспортом. Ближайшим городом является г. Зима (29 км по автодороге).

Основные предприятия и учреждения, расположенные в границах г. Саянск представлены в *прил. 4.1* (перечень предоставлен Администрацией г. Саянск).

Основным градообразующим предприятием города является Акционерное общество открытого типа «Саянскхимпласт» с численностью работающих 5.5 тыс.

Второе по величине численности работающих в городе – агропромышленный комплекс «Саянский бройлер». На нем работает 1.4 тыс. чел.

В пределах общей рассматриваемой системы водоснабжения (от водозабора до конечных потребителей) максимальный перепад геодезических высот составляет 142 м, в пределах жилой территории города, соответственно, 64 м.

Климат

Климат в г. Саянск резко континентальный. На территории поселения вечной мерзлоты нет. Нормативная глубина промерзания грунта 2.7 м. Абсолютная минимальная температура воздуха - -50 °С; абсолютная максимальная температура воздуха - +36 °С. Продолжительность отопительного периода – 239 дн. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления -42 °С.

Климатические характеристики для г. Саянск, принятые в соответствии с рекомендациями [1], согласованные с Заказчиком, теплоснабжающей, теплосетевой организациями и использованные в расчетах данной работы приведены в *Табл. 1.1*.

Климатические характеристики г. Саянск

Город (по СНиП)	Продолж. отопит. периода в сутках	Т наружного воздуха, °С						Расчетная скорость ветра <i>м/с</i>
		Расчетная для проектирования		Средняя отопит. периода	Средне- годовая	Абсо- лютные		
		Отопл.	Вентил.			min	max	
Зима	239	-42	-26	-9.7	-1.6	-50	36	2

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тер.мес	-23	-20	-10.1	1.1	8.7	15.8	18	14.9	8.1	-0.1	-12.2	-20.5

К коммунальным услугам, предоставляемым населению г. Саянск относятся: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, вывоз бытовых отходов, утилизация бытовых отходов. В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы водоснабжения и водоотведения г. Саянск.

При создании Саянского промузла была заложена общая система инженерного обеспечения предприятий промузла и города. Представим кратко общую характеристику инженерных коммуникаций г. Саянск (по материалам генплана).

Краткая характеристика инженерных систем города
(по материалам генплана)

Электроснабжение.

Источником электроснабжения города является подстанция «Ока» 110/35/10 кВ, которая двухцепной ЛЭП-110 соединена с Ново-Зиминской ТЭЦ. Мощность подстанции «Ока» составляет 50000 кВА - два трансформатора по 25000 кВА.

Общая электрическая коммунально-бытовая нагрузка города, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП составляет около 30000 кВА, в т.ч. 23100 кВА – население (2 категория), 6900 кВА – мелкопромышленные предприятия (3 категория).

Теплоснабжение.

Основное теплоснабжение города - централизованное. Районы индивидуальной усадебной застройки обеспечиваются теплом децентрализованно – от автономных теплоисточников (электродкотлов и печей на твердом топливе).

Источником централизованного теплоснабжения города является Ново-Зиминская ТЭЦ, расположенная на территории промузла АО «Саянскхимпласт».

Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 832.7 Гкал/ч.

Основное оборудование ТЭЦ: 3 паровых пылеугольных котла БКЗ-420-140, 3 паровых турбины ПТ-80/100-130-13. Износ основного оборудования составляет около 50%.

Основным видом топлива для ТЭЦ служит бурый уголь Азейского, Мугунского и Ирбейского месторождений ($Q_{\text{низ.расч.}} = 4184 \text{ ккал/кг}$). Общие годовые расходы топлива составляют: уголь – 820 тыс.т/год, мазут - 430 т/год.

Температурный график сетевой воды ТЭЦ - 150/70 °С со срезкой на 140°С.

Схема тепловых сетей 2-х трубная, тупиковая с возможностью резервирования по смежным тепломагистралям.

Система теплоснабжения - открытая, с непосредственным водоразбором из теплосети на нужды бытового горячего водоснабжения.

Прокладка теплопроводов надземная и подземная в непроходных лотковых каналах.

Гидравлический режим в тепловых сетях поддерживается подкачивающими тепловыми насосными станциями.

Водоотведение.

В г. Саянск принята отдельная система хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. Сети хозяйственно-бытовой канализации имеются во всех зонах застройки города. По самотечным коллекторам частично с помощью промежуточных насосных станций, расположенных на территории города, стоки собираются на главную насосную станцию, находящуюся на краю долины реки Оки в западной части города, откуда транспортируются на биологические очистные сооружения АО «Саянскхимпласт», расположенные на левом берегу реки Оки.

Хозяйственно-бытовые сточные воды города, промышленные сточные воды АО «Саянскхимпласт» очищаются на биологических очистных сооружениях, после очистки смешиваются с промливневыми сточными водами и сбрасываются в р.Оку по рассеивающему выпуску. Проектная мощность очистных сооружений 34000 м³/сут.

По предоставленным данным существующее водоотведение в целом по г.Саянску составляет около 20 тыс. м³/сут.

Хозяйственно-бытовая канализация осуществлена из асбоцементных, железобетонных, полимерных и стальных труб, минимальная глубина заложения – 1,8 м до низа трубы.

Эксплуатация городских сетей хозяйственно-бытовой канализации города ведет МУП «Водоканал-Сервис».

Водоснабжение.

Источник водоснабжения города расположен южнее города Зима в Зиминском районе на острове Шехолай, находящимся в междуречье р.Оки и впадающей в нее р.Зимы. Эксплуатируемый водозабор подземных вод инфильтрационного типа. Производительность водозабора составляет около 40 тыс. м³/сут.

Станции первого и второго подъема находятся непосредственно на водозаборе, водоснабжение города Зима и близлежащих районов обеспечивает станция третьего подъема, расположенная на западной окраине города. Станция четвертого подъема находится в пределах Саянского промузла, откуда по двум водоводам диаметром 500 мм вода подается на территорию АО «Саянскхимпласт» и «Ново-Зиминскую» ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», по двум другим водоводам диаметром 500 мм в город Саянск на насосную станцию пятого подъема.

От насосной станции пятого подъема вода подается в городскую сеть. Схема сети водопровода принята замкнуто кольцевой низкого давления.

Эксплуатацию сетей системы холодного водоснабжения ведет МУП «Водоканал-Сервис».

1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1.1. Функциональная структура снабжения поселения холодной водой

Общая принципиальная схема централизованного водоснабжения г. Саянск представлена на *рис. 1.1*. Система централизованного холодного водоснабжения г. Саянск функционирует в течение всего года.

Одним (и единственным) источником водоснабжения г. Саянск является водозабор, расположенный южнее города Зима в Зиминском районе на острове Шехолай, находящимся в междуречье р.Оки и впадающей в нее р.Зимы. Эксплуатируемый водозабор подземных вод инфильтрационного типа. Производительность водозабора составляет около 40 *тыс. м³/сут.*

На территории водозабора действует 13 скважин, из них одновременно работают от 5 до 8 скважин, в зависимости от режима водопотребления. Во всех рабочих скважинах установлены насосы ЭЦВ.

В рассматриваемой системе водоснабжения от водозабора до г. Саянск функционируют 5 основных станций (узлов) подъема:

- НС-1: на территории водозабора, 13 скважин с насосами ЭЦВ;
- НС-2: : на территории водозабора, 3 насоса 1Д1250/63, 2 резервуара по 500 *м³* ;
- НС-3: на западной окраине города Зима в м-не «Ангарский», 3 насоса 1Д1600/90б, 2 резервуара по 3000 *м³* ;
- НС-4: в пределах Саянского промузла на промплощадке базы «Стройиндустрии», 4 насоса; 2 шт. 2Д630-90а, 2 шт. 1Д200-36, 2 резервуара по 6000 *м³* ;
- НС-5: м-н «Южный» г. Саянск, 3 насоса 200Д90, 2 резервуара по 3000 *м³* .




Рис. 1.1. Общая схема водоснабжения и водоотведения города Саянск

Узлы подъема НС-1 и НС-2 находятся непосредственно на водозаборе. Со станции 3-го подъема основной объем воды подается на узел НС-4. Со станции НС-3 обеспечивается и частичное водоснабжение города Зима и близлежащих районов. Станция 4-го подъема подает воду по 3-м направлениям: на ОАО «Саянскхимпласт», на Ново-Зиминскую ТЭЦ, на г. Саянск (2 по Ду600) до станции 5-го подъема. От насосной станции 5-го подъема вода подается в городскую сеть (2 по Ду500) и на ООО «Саянский Бройлер» (2 по Ду500). Схема сети водопровода г. Саянск принята замкнуто кольцевой низкого давления.

В рассматриваемой системе имеются дополнительные подкачивающие станции: на 1дом УДО – ПНС УДО, и в г. Саянск на Саянскую городскую больницу - ПНС СГБ. В пяти многоквартирных жилых домах также установлены насосы-повысители напора.

Общий средний расход воды подаваемой НС-2 с водозабора составляет около $1000 \text{ м}^3/\text{ч}$. Основными потребителями (88% от общего расхода) являются: г. Саянск - $400 \text{ м}^3/\text{ч}$ (40%), Ново-Зиминская ТЭЦ - $400 \text{ м}^3/\text{ч}$ (40%) ООО «Саянский бройлер» - $70 \text{ м}^3/\text{ч}$ (7%) и Саянскхимпласт - $70 \text{ м}^3/\text{ч}$ (7%).

Собственником водозабора и всех объектов водоснабжения системы г. Саянск является Администрация г. Саянск. Эксплуатирующей организацией – МУП «Водоканал-Сервис». Общее кол-во работающих на этом предприятии – 147 чел. Общие годовые затраты составляют около 100 млн.руб/год.

На территории АО «Саянскхимпласт» и ООО «Саянский Бройлер» имеются собственные системы водоснабжения и водоотведения, которые в данной работе подробно рассматриваться не будут. Эти системы эксплуатируют собственники этих систем.

1.1.2. Водозаборные сооружения и источники холодной воды

Как уже было сказано выше, единственным источником водоснабжения г. Саянск является водозабор, расположенный южнее города Зима в Зиминском районе на острове Шехолай. Эксплуатируемый водозабор подземных вод инфильтрационного типа. Производительность водозабора составляет около 40 тыс. м³/сут. Водозабор сдан в постоянную эксплуатацию в 1977 году и в настоящее время находится на балансе Администрации г. Саянск.

Существующая система обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях города, нужды коммунально-бытовых предприятий, пожаро-хозяйственное и питьевое водопотребление на промышленных предприятиях, а также тушение пожаров в городе Саянске, Зиме, Зиминском районе.

Система водоснабжения по требованиям надёжности относится к I категории.

Вода поднимаемая из скважин бутилированного качества и удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и ГОСТ 2874-82 (Вода питьевая. Гигиенические требования, см. табл. 1.1.2.1.) и поэтому очистные сооружения не предусмотрены, за исключением того, что вода обеззараживается хлором. На станции 3-го подъема подаваемая вода проходит процесс обеззараживания в установках хлорирования «Аквахлор 500» (2 установки).

На территории водозабора находятся 13 рабочих скважин. Из них одновременно задействуют в работе от 5 до 8 скважин, в зависимости от режима водопотребления. Во всех рабочих скважинах установлены насосы ЭЦВ. Перечень и характеристики скважин представлены в *табл. 1.2.*

Табл. 1.2.

№	Обозначение на схеме	Год ввода	Глубина, м	Насос	Технологическая колонна		
					материал	высота, м	Ду, мм
1	скв.4	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
2	скв.5	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
3	скв.10	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
4	скв.12	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
5	скв.14	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
6	скв.15	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
7	скв.27	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
8	скв.28	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
9	скв.29	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
10	скв.31	1977	21	ЭЦВ 12-210-25	сталь	23	-
11	скв.33	1977	21	ЭЦВ 12-210-25	сталь	23	-
12	скв.34	1977	21	ЭЦВ 10-120-20	сталь	23	-
13	скв.35	1977	21	ЭЦВ 12-210-25	сталь	23	-

Непосредственно на территории водозабора находятся узлы подъема НС-1 (все скважины) и НС-2 (станция 2-го подъема). В состав НС-2 входят: 3 насоса 1Д1250/63, 2 резервуара по 500 м³.

Исходя из технического состояния НС-1, и результатов проведенного обследования рассматриваемого водозабора в НС-1 необходимо проведение капитального ремонта павильонов скважин с заменой насосов и трубопроводов их обвязки.

В целом можно сказать, что:

- объемы разрешенного водопользования и производительности водозабора обеспечивают необходимые для подключенных систем объемы воды;
- рассматриваемый водозабор подземных вод целесообразно будет использоваться и далее в качестве основного источника водоснабжения г. Саянск.

1.1.3. Сети холодного водоснабжения

Общую схему сетей централизованного водоснабжения от рассматриваемого водозабора «Шехолай» можно разделить на 7 подсистем:

1. Система «Скважины» – система трубопроводов в пределах территории водозабора от скважин до накопительных резервуаров,
2. Система «2-й подъем» - система трубопроводов (магистральные и ответвления) от НС-2 до НС-3,
3. Система «3-й подъем» - система трубопроводов (магистральные и ответвления) от НС-3 до НС-4,
4. Система «4-й подъем» - система трубопроводов (магистральные и ответвления) от НС-4 до НС-5,
5. Система «город Саянск» - система трубопроводов от НС-5 в пределах основной территории г. Саянск,
6. Система «АО Саянскхимпласт» - система трубопроводов, относящихся к АО «Саянскхимпласт»,
7. Система «ООО Саянский Бройлер» - система трубопроводов, относящихся к ООО «Саянский Бройлер».

Указанные обозначения систем и их кодировка (1, 2 и т.д.), наряду с их названиями, будут использоваться далее для обозначения соответствующих систем водоснабжения и ссылок на них.

Учитывая, что системы №6 и №7 не входят в схему водоснабжения г. Саянск, их подробно в данной работе рассматривать не будем.

Общие характеристики сетей централизованного водоснабжения г. Саянск представлены в *табл. 1.3*. Суммарная протяженность участков водопроводных сетей централизованного водоснабжения г. Саянск составляет **218,9 км**, в т.ч.:

- Система «Скважины» – 4,15 км (1,9 %),
- Система «2-й подъем» – 24,61 км (11,3 %),
- Система «3-й подъем» – 39,05 км (17,8%),
- Система «4-й подъем» – 53,97 км (24,6 %),
- Система «город Саянск» – 97,18 км (44,4 %).

Общие характеристики существующих сетей водоснабжения

№	Система водоснабжения	Общая протяженность, м					Кол-во контуров	Макс. перепад высот, м
		Участков						
		надз.	непр.	беск.	помещ.	всего		
Саянск:		0	218967	0	0	218967		
1	СВС "Скважины"	0	4155	0	0	4155	нет	3
2	СВС "2-й подъем"	0	24612	0	0	24612	5	7
3	СВС "3-й подъем"	0	39049	0	0	39049	10	51
4	СВС "4-й подъем"	0	53970	0	0	53970	14	95
5	СВС "Город Саянск"	0	97181	0	0	97181	87	128

Максимальный перепад высот в пределах отдельных рассматриваемых систем водоснабжения составляет 128 м, а в пределах общей системы достигает 142 м.

Структура всех сетей водоснабжения по диаметрам трубопроводов и типам прокладок участков представлена в табл. 1.4. Около 75% протяженности всех участков составляют участки труб с диаметрами: Ду800 (8.2%), Ду600 (25%), Ду500 (15%), Ду300 (8.6%) и Ду200 (18%).

На протяжении трассы водоводов смонтированы колодцы в количестве 403 шт. с расположенной в них запорной арматурой, воздушниками и дренажами в количестве 548 шт.

Протяженность трубопроводов сетей водоснабжения по Ду

Система, диаметры (мм)	Общая протяженность трубопроводов, м			
	надз.	непр.	беск.	Всего
Саянск:	0	218967	0	218967
25	0	632	0	632
32	0	1038	0	1038
40	0	97	0	97
50	0	1177	0	1177
63	0	5929	0	5929
76	0	130	0	130
80	0	1239	0	1239
100	0	9680	0	9680
110	0	17726	0	17726
150	0	121	0	121
160	0	5993	0	5993
200	0	34313	0	34313
250	0	1318	0	1318
300	0	16881	0	16881
315	0	513	0	513
400	0	1699	0	1699
450	0	6059	0	6059
500	0	91869	0	91869
530	0	273	0	273
560	0	727	0	727
600	0	1360	0	1360
800	0	20193	0	20193

Протяженность участков сетей водоснабжения по материалам и типам прокладки участков представлена в *табл. 1.5* Основная часть трубопроводов водоснабжения изготовлена из стали (90% общей протяженности), на долю полиэтиленовых и чугунных труб приходится, соответственно, 9.1% и 0.9%.

Табл. 1.5

Протяженность участков по материалу труб

Материал труб	Общая длина участков, м				
	надз.	непр.	беск.	помещ.	Всего
Саянск:	0	218967	0	0	218967
металлопластик	0	81	0	0	81 (0,02%)
полиэтилен	0	44849	0	0	44849 (20,5%)
сталь	0	173190	0	0	173190 (79,1%)
чугун	0	847	0	0	847 (0.38%)

Протяженность сетей водоснабжения по годам и типам прокладки участков представлена в *табл. 1.6*

Протяженность участков по годам прокладок

Год прокладки	Общая длина участков, м				Срок эксплуат., лет
	надз.	непр.	беск.	Всего	
Всего:	0	218967	0	218967	
1972	0	15901	0	15901 (7,26%)	48
1973	0	20541	0	20541 (9,38%)	47
1974	0	20050	0	20050 (9,15%)	46
1975	0	3104	0	3104 (1,41%)	45
1978	0	4919	0	4919 (2,24%)	44
1980	0	30334	0	30334 (13,93%)	41
1982	0	6316	0	6316 (2,88%)	39
1983	0	21699	0	21699 (9,9%)	37
1985	0	1484	0	1484 (0,67%)	36
1988	0	8091	0	8091 (3,69%)	34
1989	0	15562	0	15562 (7,1%)	31
1991	0	10737	0	10737 (4,9%)	30
1992	0	9742	0	9742 (4,44%)	28
1994	0	6050	0	6050 (2,76%)	27
1995	0	151	0	151 (0,1%)	25
1997	0	164	0	164 (0,1%)	24
1998	0	706	0	706 (0,2%)	22
2000	0	156	0	156 (0,1%)	21
2005	0	6623	0	6623 (3,02%)	19
2009	0	19	0	19 (0,1%)	14
2010	0	748	0	748 (0,2%)	10
2011	0	388	0	388 (0,2%)	9
2012	0	443	0	443 (0,2%)	8
2013	0	301	0	301 (0,1%)	7
2014	0	4295	0	4295 (1,96%)	6
2015	0	3171	0	3171 (1,44%)	5
2016	0	2765	0	2765 (1,26%)	4
2017	0	3703	0	3703 (1,69%)	3
2018	0	5240	0	5240 (2,39%)	2
2019	0	16065	0	16065 (7,33%)	1

Анализ таблицы показывает, что основная часть сетей водоснабжения (около 72%) имеет срок эксплуатации более 30 лет (нормативный срок). По предоставленным данным протяженность ветхих сетей, требующих безотлагательной перекладки составляет 13605 м. В число аварийных участков, входят водовод по улице Бабаева на участке от пр. Мира до пр. Ленинградский, водовод в районе садоводства Мостовик, водовод на город Саянск от села Буринская Дача до города Саянска, водовод по коммуникационному мосту через р.Ока.

Динамика аварийности сетей водоснабжения представлена на *рис.1.2*, предоставленным эксплуатирующей организацией МУП «Водоканал-Сервис». Обращает на себя внимание факт значительного увеличения аварийности в последние годы, особенно на сетях водоснабжения.



Рис. 1.2 Динамика аварийности на сетях МУП «Водоканал-Сервис».

Глубина прокладки трубопроводов 2,8-4 м. Грунты представлены глиной, суглинками и скальником (по основным водоводам). Аварийность на сетях водопровода возникает, в основном, по причине почвенной и электрохимической коррозии металла.

Перечень и характеристики насосов, установленных в основных объектах рассматриваемых систем водоснабжения представлены в *табл. 1.7*.

Характеристики насосов в системах водоснабжения г. Саянск

№	Марка насоса	Назначение	Год ввода	G, м ³ /ч	H, м	Нэл, кВт
Система: СВС "Скважины":						
скв.10	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2013	126	20	22
скв.12	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2012	132	20	22
скв.14	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2013	162	20	22
скв.15	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2007	120	20	22
скв.27	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2007	96	20	22
скв.28	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2007	120	20	22
скв.29	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2009	120	20	22
скв.31	ЭЦВ 12-210-25	скваженный	2014	240	25	32
скв.33	ЭЦВ 12-210-25	скваженный	2010	222	25	32
скв.34	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2007	132	20	22
скв.35	ЭЦВ 12-210-25	скваженный	2009	219	25	32
скв.4	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2014	132	20	22
скв.5	ЭЦВ 10-120-20	скваженный	2014	132	20	22
Система: СВС "2-й подъем":						
1	1Д1250-63	холодной воды	2016	800	30	110
2	1Д1250-63А	холодной воды	2016	740	24	70
3	1Д1250-63А (132 кВт)	холодной воды	2016	800	24	75
<i>насос ул.Колхозная</i>						
1	ЦМЛ 50/130-1,5/2	холодной воды	2014	12	20	1.5
Система: СВС "3-й подъем":						
1	1Д1600-906	холодной воды	2012	1300	63	315
2	1Д1600-906	холодной воды	2012	1300	63	315
3	1Д1600-906	холодной воды	2012	1300	63	315
<i>насос УДО</i>						
	ЦМЛ 65/164-4/2	холодной воды	2014	25	32	4
Система: СВС "4-й подъем":						
1	2Д630-90а	холодной воды	2011	550	74	250
2	2Д630-90а	холодной воды	2011	550	74	250
3	1Д200-36	холодной воды	2011	200	36	37
4	1Д200-36	холодной воды	2011	200	36	37
Система: СВС "город Саянск":						
1	200Д90	холодной воды	1983	590	70	160
3	1Д630-90	холодной воды	1983	720	90	250
4	200Д90	холодной воды	1983	720	90	250
ПНС СГБ						
1	WILO IPL40/130-2,2/2	холодной воды		12	22	2.2
2	WILO IPL40/130-2,2/2	холодной воды		12	22	2.2

Проведенные гидравлические расчеты магистральных водоводов, от которых забирается вода для нужд г. Саянск показали, что их диаметры (с учетом

всех расходов воды) превышают проектные значения, что указывает на имеющийся более чем 2-х кратный запас по пропускной способности.

Гидравлические расчеты систем водоснабжения отдельных микрорайонов показывают на наличие потребителей с превышением (более 60 м) и занижением (менее 10 м от минимально необходимого) нормативного напора. Завышенный напор у потребителей обусловлен в основном резкопересеченным характером местности. Это требует мероприятий по снижению избыточных давлений в сети - оптимизации зонирования схемы, установки регуляторов давления, использования в подкачивающих насосных станциях насосов с частотным регулированием.

Обследование насосной станции 5-го подъема (НС-5) показал необходимость ее капитального ремонта с заменой насосов (существующие насосы установлены в 1983г.) и трубопроводов их обвязки.

1.1.4. Перспективное потребление воды

Для оценки объемов перспективного потребления воды использовались материалы генерального плана развития г. Саянск [17], информация о перспективе строительства, предоставленная Администрацией города и МУП «Водоканал-Сервис». Анализ полученной информации позволяет сделать следующие выводы:

- Все объекты, подключенные в настоящее время к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, остаются и на перспективу.
- К централизованным системам холодного и горячего водоснабжения подключение значительного количества перспективных (новых) объектов (жилых и общественных зданий) не предполагается.
- Подключение новых производственных зданий не предполагается.

Характеристики и расчетные объемы потребления перспективных объектов содержатся в *табл. 1.15*. Прогнозные балансы водоснабжения представлены ниже в разделе 1.3.2 Схемы.

табл. 1.15

Перечень и характеристики перспективных зданий

Обозначение на схеме	Полное название	Улица	№	Год подкл.	Расч. расходы воды, м ³ /сут		
					ХВС	ГВС	Водоотв
СВС "город Саянск":					189,9	57	189,9
Нежилые:					8,4	3	11,4
Общеобразовательная школа мкр. Ленинградский	Общеобразовательная школа мкр. Ленинградский			2021	8,4	3	11,4
Жилые:					181,5	54	178,5
мкр. 6Б	м-он 6Б			2021	62	0	27
мкр. Строителей №3	мкр. Строителей №3			2021	6,5	2	8,5
мкр. 9	м-он 9			2022	42	26	68
мкр. 11	м-он 11			2022	29	18	47
мкр. Мирный	мкр. Мирный			2023	18	8	16
Лесной	м-он "Лесной"			2020	24	0	12

Характеристики водопотребления перспективных объектов, представленных в *табл. 1.15* принимались на основе данных администрации г. Саянск и технических условий, выданных эксплуатирующей организацией.

Общий расход холодной воды, дополнительно планируемый к потреблению в перспективе в системах централизованного водоснабжения г. Саянск составит около **200 м³/сут**, это составляет лишь около 2 % от общего водопотребления г.

Саянск в существующем состоянии. Представленные оценки увеличения потребления горячей воды получены экспертно в предположении подключения рассматриваемых перспективных потребителей к централизованной системе ГВС.

1.1.5. Система запаса воды

Система пожаротушения. Фактический расход воды на нужды пожаротушения за последние 5 лет не известен ввиду отсутствия статистических данных. Для оценки требуемого объёма запаса воды на цели пожаротушения в год необходимы следующие данные [6]: число жителей в поселении, этажность застройки, расчётное количество одновременных пожаров, расход воды на тушение 1 пожара, продолжительность тушения пожара, количество случаев пожаров в год.

В *табл. 1.16* представлены исходные данные и расчётный годовой объём запаса воды на цели пожаротушения для г. Саянск.

Табл. 1.16

Потребность воды на цели пожаротушения на территории г. Саянск

Поселение	Число жителей, чел.	Этажность застройки	Расход воды на тушение 1 пожара, л/с	Расчётное кол-во одноврем. пожаров, шт.	Продолжительность тушения 1 пожара, ч	Кол-во случаев пожаров в год, шт.	Годовой запас воды, м3/год
г. Саянск	39 198	1-9	25	2	3	10	5 400

Из представленной выше таблицы следует, что в существующем состоянии на территории г. Саянск на цели пожаротушения должен обеспечиваться запас воды, равный 5 400 м³/год.

Для целей пожаротушения на водопроводной сети города установлены пожарные гидранты.

Неприкосновенный запас воды. Требуемый объём неприкосновенного запаса воды складывается из объёма воды на цели пожаротушения и запаса воды на случай чрезвычайной ситуации. Объём запаса воды на случай чрезвычайной ситуации принят из расчёта обеспечения покрытия 70 % водопотребления в течение 8 ч.

В *табл. 1.17* представлены значения объёмов неприкосновенного запаса воды для г. Саянск.

Табл. 1.17

Неприкосновенный запас воды на территории г. Саянск

Поселение	Потребление воды, м3/ч	Запас воды на случай ЧС, м3	Запас воды для тушения пожаров, м3	Неприкосновенный запас воды, м3
г. Саянск	330	1 850	540	2 390

Согласно *табл. 1.17* на территории г. Саянск расчётный объём неприкосновенного запаса воды составляет 2 390 м³.

В настоящее время на территории микрорайона «Южный» расположены 2 резервуара чистой воды объемом 3 000 м³ каждый. Их общий объем (6 000 м³) обеспечивает запас воды, в 2.5 раза превышающий нормативную потребность (2390 м³). Таким образом, организация дополнительных резервуаров чистой воды в настоящее время не требуется.

1.1.6. Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоснабжения

Системы холодного водоснабжения

1. Количество сетей, имеющих срок службы больше нормативного, составляет 72%. При этом отмечается значительная аварийность. С целью повышения надежности системы водоснабжения необходимо разработать комплексную программу замены ветхих сетей на новые. При этом одним из эффективных способов перекладки сетей может быть бестраншейная прокладка методом горизонтального бурения с устройством полиэтиленовых труб или методом труба в трубе.

2. Как показали проведенные исследования и гидравлические расчёты, водопроводные сети и сооружения имеют резервы по пропускной способности. На отдельных участках скорости движения воды очень маленькие, и в зимний период подвергаются опасности замораживания. В ночные режимы наблюдается высокое давление.

3. Наличие значительной пропускной способности существующих сетей, может приводить к негативным явлениям: снижение кратности обмена воды, что может привести к изменению качества воды в трубопроводах; нарушение проектных условий оптимальности режимов работы сооружений; уменьшение к.п.д. насосных установок.

4. Износ оборудования 2-х водопроводных насосных станций (НС-2 и НС-5) требует их реконструкции с внедрением полной автоматизации.

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время администрация г. Саянск не имеет утверждённых инвестиционных программ, определяющих направления развития и целевые показатели, которые необходимо достигнуть для повышения качества и надёжности водоснабжения города.

Основываясь на материалах генерального плана развития г.Саянск [17], и информации, полученной от администрации и эксплуатирующей организации, можно определить следующие основные направления развития централизованных систем водоснабжения города:

- Повышение надёжности и эффективности функционирования систем водоснабжения за счет замены ветхих трубопроводов и насосов;
- Повышение централизации общей схемы водоснабжения за счет подключения дополнительных потребителей воды;
- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости производства и передачи воды.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения г. Саянск и информация по перспективе строительства (и подключения) новых потребителей показывает на целесообразность рассмотрения одного перспективного варианта развития централизованных систем водоснабжения г. Саянск – «Водоснабжение с проведением мероприятий (работ) по поддержанию работоспособности существующих водоводов и других объектов централизованных систем водоснабжения».

По общей структуре перспективная Схема относительно существующего состояния измениться незначительно.

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Существующие балансы потребления воды

В г. Саянск объёмы потребления воды определяются по приборам учёта, установленным у потребителей, или рассчитываются согласно нормативам потребления.

Утверждённые нормативы потребления воды в г. Саянск в жилых зданиях с централизованным водоснабжением на момент разработки Схемы составляют:

- ХВС: $4,27 \text{ м}^3/\text{мес}$ (142 л/сут) на 1 человека;
- ГВС: $3,28 \text{ м}^3/\text{мес}$ (109 л/сут) на 1 человека.

Расчётные балансы холодного и горячего водоснабжения г. Саянск представлены в *прил. 4* отдельно по каждой системе водоснабжения и подключенным к ней зданиям. Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления выполнялся отдельно для каждого из микрорайонов или групп совместных потребителей в зависимости от общего числа потребителей ХВС и ГВС.

Потребление воды в нежилых зданиях рассчитано согласно нормативам потребления воды по СНиП [10] и предоставленным договорным значениям. Значения расхода воды на нужды пожаротушения принимались на основе СНиП [6] (см. выше раздел 1.1.8 Схемы).

Расчётный баланс холодного водоснабжения г. Саянск представлен в *табл. 1.18*.

Существующие балансы потребления холодной воды

Обозначение на схеме	Расход по договору м3/сут	Суточные расходы, м3/сут			Часовые расходы, м3/ч			За период м3/год
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	
ВСЕГО:	11232	19343	23213	15474	805	3716	9	6770109
СВС "2-й подъем":	10	10	12	8	0	2	0	3462
<i>жилые</i>	10	10	12	8	0	2	0.0	3462
СВС "3-й подъем":	1304	1341	1610	1073	56	325	0	469448
<i>жилые</i>	199	236	283	189	10	56	0.1	82611
<i>нежилые</i>	1105	1105	1326	884	46	269	0.2	386838
СВС "4-й подъем":	8194	8194	9833	6555	341	1996	2	2867883
<i>жилые</i>	82	82	98	65	3	20	0.0	28543
<i>нежилые</i>	8112	8112	9735	6490	338	1976	1.7	2839340
СВС "город Саянск":	1724	9798	11758	7838	408	1393	7	3429316
<i>жилые</i>	19	8093	9712	6474	337	1259	7.1	2832550
<i>нежилые</i>	1705	1705	2046	1364	71	134	0.1	596766

От общего объема воды, подаваемой от водозабора непосредственно до г. Саянск (НС-5) доходит 51.2%. Основной разбор воды до НС-5 идет на нужды ОАО «Саянскхимпласт» и Ново-Зиминскую ТЭЦ – вместе они разбирают около 42% общего объема воды от водозабора.

В пределах города основным потребителем воды являются жилые здания (население) – 83% от общей подачи с НС-5. На долю общественных зданий приходится 17%.

Утечки и потери воды по г. Саянск составляют около 6% от общего водопотребления.

1.3.2. Прогнозные балансы потребления воды

Расчётные прогнозные балансы холодного и горячего водоснабжения г. Саянск рассчитаны на основе данных по существующему (табл. 1.18) и перспективному (табл. 1.15) водопотреблению. Исходные характеристики существующих и перспективных потребителей, принятые в расчётах, содержатся в приложениях. Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления выполнялся отдельно для каждого из микрорайонов или групп совместных потребителей в зависимости от общего числа существующих и перспективных потребителей ХВС и ГВС.

Прогнозный баланс холодного водопотребления в г. Саянск представлен в табл. 1.19.

Относительно существующего состояния, в перспективе прирост холодного водопотребления в г. Саянск составит:

- Всего 214,9 м³/сут, в т.ч.
 - жилые здания – 181,5 м³/сут,
 - нежилые здания – 33,4 м³/сут,

Прогнозный баланс горячего водопотребления в г. Саянск также измениться (увеличится) незначительно:

- Всего 66 м³/сут, в т.ч.
 - жилые здания – 54 м³/сут,
 - нежилые здания – 12 м³/сут.

Табл. 1.19

Прогнозное потребление ХВС в г. Саянск

Обозначение на схеме	Расход по договору м ³ /сут	Суточные расходы, м ³ /сут			Часовые расходы, м ³ /ч			За период м ³ /год
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	
ВСЕГО:	11265	19557	23460	15640	813	3764	9	6945113
СВС "2-й подъем":	10	10	12	8	0	2	0	3462
<i>жилые</i>	10	10	12	8	0	2	0.0	3462
СВС "3-й подъем":	1304	1341	1610	1073	56	325	0	469448
<i>жилые</i>	199	236	283	189	10	56	0.1	82611
<i>нежилые</i>	1105	1105	1326	884	46	269	0.2	386838
СВС "4-й подъем":	8194	8194	9833	6555	341	1996	2	2867883
<i>жилые</i>	82	82	98	65	3	20	0.0	28543
<i>нежилые</i>	8112	8112	9735	6490	338	1976	1.7	2839340
СВС "город Саянск":	1757	10012	12005	8004	416	1441	7	3604320
<i>жилые</i>	19	8274	9944	6630	345	1307	7.2	2978640
<i>нежилые</i>	1738	1738	2061	1374	71	134	0.1	625680

1.3.3. Гарантирующая организация

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере водоснабжения. На момент разработки Схемы в рассматриваемом поселении функции единой гарантирующей организации исполняло МУП «Водоканал-Сервис».

Гарантирующая организация согласно положениям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3] обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3].

Анализ схемы водоснабжения г. Саянск показал ее практически однородную структуру по типу принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Учитывая незначительное увеличение в перспективе объемов водопотребления в г. Саянск, однозначный вариант развития схемы водоснабжения и достаточно эффективную работу МУП «Водоканал-Сервис», в сфере водоснабжения города в качестве гарантирующей организации целесообразно определить МУП «Водоканал-Сервис».

Для обеспечения функционирования централизованной системы горячего водоснабжения орган местного самоуправления поселения определяет единую теплоснабжающую организацию (ЕТО). Статусом ЕТО в г. Саянске на момент разработки Схемы наделено ОАО «Иркутскэнерго». Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ «Об организации теплоснабжения в РФ...» [11].

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоснабжения г. Саянск основаны на материалах Генерального плана г. Саянск, ПКР и результатах гидравлических расчетов разработанной электронной модели.

Системы холодного водоснабжения

Учитывая достаточно хорошее состояние и надежность существующего водозабора, строительства нового водозабора для нужд г. Саянск нецелесообразно.

Учитывая это, предлагаемые к реализации мероприятия можно разделить на следующие группы:

- перекладка ветхих существующих или прокладка новых сетей водоснабжения:
 - капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул.Ленина до ул.Советской Армии в г.Саянске Иркутской области в 2020 году третий этап работ;
 - капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский – 2020год;
 - строительство наружных сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б города Саянска – 2021 год;
 - строительство наружных сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона «Таежный» города Саянска – 2020-2021 год;
 - капитальный ремонт магистрального водовода в районе садоводства Мостовик (1433 м правая нитка водовода – 2020),
 - капитальный ремонт водовода по коммуникационному мосту через р.Ока – 2021г;
 - капитальный ремонт магистрального водовода на город Саянск от села Буринская Дача до города Саянска – 2021-2022;
 - перекладка ветхих внутриквартальных сетей в пределах города – 2020 год;
- ремонт (реконструкция) существующих или строительство новых подкачивающих станций
 - строительство подкачивающей насосной станции для подключения потребителей микрорайона «Таёжный» - 2021год;
 - капитальный ремонт станции 5-го подъема НС-5 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 2021 -2022г.;

В МУП «Водоканал-Сервис» в существующем состоянии имеется собственная диспетчерская служба. В рамках существующей системы

водоснабжения и частично по объектам водоотведения реализована телеметрическая система сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемых систем. Дежурные диспетчеры имеют возможность оперативно отслеживать параметры воды (давление, расход, уровень) и оборудования (электрические параметры). В перспективе планируется подключение всех основных объектов систем водоснабжения и водоотведения к существующей телеметрической системе.

По предоставленной информации все здания (потребители), подключенные к рассматриваемой централизованной системе водоснабжения оснащены приборами учета.

По результатам выполненных гидравлических расчетов (выполнены на основе предоставленной информации по сетям водоснабжения) в существующем состоянии дополнительных насосных станций, резервуаров, водонапорных башен в рассматриваемой системе водоснабжения не требуется.

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Учитывая небольшой объем работ по предлагаемым мероприятиям реконструкции рассматриваемых систем централизованного водоснабжения г. Саянск, их реализация не приведёт к значительному изменению состояния окружающей среды. В централизованных системах холодного водоснабжения и системе горячего водоснабжения города технологии получения и потребления воды не изменятся при реализации любого из вариантов развития.

При реализации вариантов реконструкции, в строительный период в ходе работ по прокладке водоводов, строительстве ВНС, расширении и реконструкции водозаборов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность

природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации выбранного варианта развития в рамках разработанной Схемы.

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений осуществлялась по локальным ресурсным расчетам стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - <http://zakupki.gov.ru>

Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы холодного водоснабжения г. Саянск.

Общий объем капвложений составит **297 890 тыс.руб.**, в т.ч по мероприятиям:

- перекладка ветхих существующих или прокладка новых сетей водоснабжения – 297890 *тыс.руб.* , в т.ч.:
 - строительство наружных сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б города Саянска – 46000 *тыс.руб.*,
 - капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский – 8432 тыс. руб;
 - капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул. ул. Ленина до ул.Советской Армии – 7453 *тыс.руб.*,
 - строительство наружных сетей водоснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона «Таежный» города Саянска – 32 300 *тыс.руб.*,
 - капитальный ремонт магистрального водовода в районе садоводства Мостовик (1433 м правая нитка водовода – 35705 *тыс.руб.*,
 - капитальный ремонт магистрального водовода на город Саянск от села Буринская Дача до города Саянска (5063м левая нитка, 4555м правая нитка водовода – 121 000 *тыс.руб.*,
 - перекладка ветхих внутриквартальных сетей в пределах города – 29 400 *тыс.руб.*,
- ремонт (реконструкция) существующих или строительство новых подкачивающих станций – 8 300 *тыс.руб.* , в т.ч. :
 - строительство подкачивающей насосной станции для подключения потребителей микрорайона «Таёжный» – 2 800 *тыс.руб.*,
 - капитальный ремонт станции 5-го подъема НС-5 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 5500 *тыс.руб.*

- составление исполнительных схем водоводов, проведение гидравлических расчетов режимов с определением мероприятий по замене кольцевых сетей, в том числе с изменением диаметра – 500 тыс.руб;
- проведение наладки оптимальных режимов водопотребления – 500 тыс.руб.

1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В данном разделе перечислены целевые показатели и их изменение при развитии рассматриваемых централизованных систем водоснабжения и реализации соответствующих мероприятий, представленных в разделе 1.4 Схемы:

- Показатели качества горячей и питьевой воды в течение расчетного срока Схемы не изменятся и сохранятся на существующем высоком уровне – 2020-2025гг.;
- Степень надёжности и бесперебойности функционирования систем водоснабжения, а также показатели качества обслуживания абонентов – повысятся за счет перекладки ветхих сетей водоснабжения;
- Потери воды при её транспортировке и использовании – относительная доля потерь воды останется приблизительно на базовом уровне (около 6%), уменьшение составит: 2020г. – 0.05%, 2021г. – 0.05%, 2022г. – 0.06%;
- Степень централизации систем водоснабжения микрорайонов и других территорий г. Саянск: 2020г. – 97%, 2021г. – 98%, 2022г. – 99%;

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки Схемы информация по бесхозяйным объектам в централизованных системах водоснабжения г. Саянск была предоставлена Администрацией города Саянск. В *прил. 4.2.* представлен перечень (реестр) бесхозяйных объектов рассматриваемой системы водоснабжения.

Общая протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения составляет 1038 м, это около 0,5% от общей протяженности трубопроводов водоснабжения в пределах жилой застройки г. Саянск. Организацией, уполномоченной на их эксплуатацию является МУП «Водоканал-Сервис»

В дальнейшем, в случае выявления таких объектов, правом собственности на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В

качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного водоснабжения в зоне нахождения выявленных бесхозных объектов.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1.1. Функциональная структура водоотведения

Общая принципиальная схема централизованного водоотведения г. Саянск представлена на *рис. 2.1*. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов", системы водоотведения МУП «Водоканал-Сервис» и АО «Саянскхимпласт» относятся к централизованным системам водоотведения городского округа.

Учитывая, что город Саянск расположен на возвышенности, основной объем сточных вод от жилых и нежилых зданий города по самотечным канализационным трубопроводам поступает в главную насосную станцию (ГНС). ГНС расположена в 2.5 км к северо-западу от окраины города.

Часть сточных вод в пределах города от части потребителей по самотечным коллекторам поступает на 3 КНС: КНС «7/8», КНС «Южный», КНС Промкомзоны. С этих КНС стоки под напором подаются в самотечные трубопроводы основной канализационной сети города и затем поступают на ГНС.

От ГНС стоки по напорным коллекторам направляются на биологическую очистную станцию (БОС), расположенные в 7.5 км к западу от ГНС. БОС принадлежат АО «Саянскхимпласт».

На эту БОС поступают и стоки от 2-х промпредприятий, которые имеют собственные системы водоотведения:

- ООО «Саянский бройлер»: собственные самотечные коллектора предприятия, 2 КНС (№1 и №2), которые последовательно перекачивают стоки до самотечного городского коллектора и затем по нему стоки поступают на ГНС;

- АО «Саянскхимпласт»: собственные самотечные коллектора предприятия. Главная канализационная насосная станция (ГКНС) АО «Саянскхимпласт» (подает стоки непосредственно на БОС).

В данной работе будет рассматриваться только система водоотведения г. Саянска. По предварительным оценкам общий объем ее стоков поступающих на БОС составляет не менее 1400 м³/ч.




Рис. 2.1 Общая схема централизованного водоотведения г. Саянск

На момент разработки настоящей Схемы собственником БОС является АО «Саянскхимпласт», собственником КНС и трубопроводов системы водоотведения города Саянска является Администрация г. Саянск.

Эксплуатирующей организацией объектов централизованного водоотведения г. Саянск является МУП «Водоканал-Сервис».

На небольшой части территорий г. Саянск с коттеджной застройкой, не обеспеченных централизованным водоотведением, отведение стоков осуществляется в выгребные ямы и надворные туалеты.

2.1.2. Канализационные насосные станции

Транспортировка сточных вод от г. Саянск до очистных сооружений осуществляется работой 5 основных КНС. Места их расположения представлены на *рис.2.1* (см. выше). 4 КНС расположены и функционируют в черте города Саянск и одна (ГНС) находится за пределами города в 2.5 км от границы города. От ГНС стоки подаются по 2-м напорным коллекторам (Ду600) на БОС расположенные в 7.5 км западнее ГНС.

За границами города имеются еще одна КНС-123 относящиеся к рассматриваемой системе водоотведения. Она расположена в районе ОИК-8 и отдельного многоквартирного дома (так называемый дом УДО).

Основной объем стоков от зданий г. Саянск, поступает на ГНС по самотечным коллекторам. По предварительным данным всего на ГНС поступает около 1300 м³/ч, в т.ч.:

- По самотечным коллекторам – 1130 м³/ч,
- КНС 7/8 – 130 м³/ч,
- КНС промкомзоны – 20 м³/ч,
- КНС Южный - 13 м³/ч,
- КНС Госпиталь – 7 м³/ч.

От КНС 123 по отдельному коллектору на БОС поступает около 100 м³/ч.

Основные характеристики насосного оборудования КНС, расположенных на территории г. Саянск, представлены в *табл. 2.1*.

Характеристики насосного оборудования КНС г. Саянск

№	Марка насоса	Назначение	Год ввода	G, м ³ /ч	H, м	Нэл, кВт
Система водоотведения МО город Саянск левый берег						
КНС-123						
1	СД 160/45	водоотведение	1993	250	22.5	45
2	СД 160/45а	водоотведение	1991	144	36	45
Система водоотведения МО город Саянск правый берег						
ГНС						
1	СД800/32	водоотведение	2014	800	32	160
2	СД800/32	водоотведение	2014	800	32	160
3	СД450/22.5	водоотведение	2014	450	22.5	75
КНС 7/8						
1	СД250/22,5	водоотведение		250	22.5	37
2	СД250/22,5	водоотведение		250	22.5	37
КНС Госпиталь						
1	ФГ 57/9,5	водоотведение	1991	57	10	7.5
2	ФГ 57/9,5	водоотведение	1991	57	10	7.5
КНС промкомзоны						
1	СД 250/22,5	водоотведение		250	22,5	45
3	ФГ 144/46	водоотведение		144	46	37
КНС Южный						
1	ПФ2.65/160.136-3/2	водоотведение	2007	30	17	3
1	ПФ2.65/160.136-3/2	водоотведение		30	17	3

Внутригородские канализационные насосные станции находятся в удовлетворительном состоянии. В них установлены современные насосы, способные работать в нескольких режимах. Режим их работы регулируется автоматически на основании показаний приборов учёта и контроля. При возникновении нештатных ситуаций оборудованием можно управлять и вручную.

По данным, предоставленным от эксплуатирующей организации, в КНС-госпиталь и КНС-123 необходимо проведение капитального ремонта. В КНС-123 необходима реконструкция грабельного отделения.

2.1.3. Канализационные очистные сооружения

Очистка стоков, поступающих в централизованную систему водоотведения города Саянска осуществляется на БОС АО «Саянскхимпласт», расположенные вне границ города (в 8.5 км западнее города).

За последние годы объёмы поступающих стоков на БОС значительно не менялись.

Сточные воды, поступающие на БОС, проходят механическую и биологическую очистку, после чего выпускаются в р. Ока.

По данным эксплуатирующей организации в настоящее время на БОС значительных проблем нет. Необходимо только проведение текущих мероприятий (ремонтов) по поддержанию работоспособности технологии и оборудования.

Проектная производительность БОС в несколько раз превышает существующие объемы стоков, т.к. по проекту БОС были рассчитаны на много большие объемы, учитывающие население 200 *тыс.* города.

Учитывая имеющийся запас по производительности БОС, а также незначительный перспективный прирост стоков, можно утверждать, что существующей производительности БОС достаточно для приема и очистки всех перспективных объемов сточных вод от города Саянск и близлежащих промпредприятий.

2.1.4. Канализационные сети

Общие характеристики существующих сетей водоотведения, расположенных на рассматриваемых территориях и по которым осуществляется отвод стоков на БОС АО «Саянскхимпласт», представлены в *табл. 2.2*.

Согласно данной таблице, общая протяжённость сетей водоотведения в настоящее время составляет 121689 м.

Структура сетей водоотведения по диаметрам трубопроводов и типам прокладок участков представлена в *табл. 2.3*. 51% протяженности всех участков составляют участки труб с диаметрами Ду150 (21%), Ду200 (19%), Ду300 (11%). 39% трубопроводов имеют диаметры более 500 мм.

Анализ *табл. 2.2* показывает, что основная часть сетей водоотведения (76%) находится в эксплуатации 30 лет и более. Еще 16 % протяженности сетей имеет срок службы близкий к нормативному. Это доказывает, что в рассматриваемой системе очень большая доля протяжённости ветхих сетей. В абсолютном выражении она составляет не менее **110 км**.

За период 2012-2019 гг. на сетях водоотведения возникали аварийные ситуации. Динамика аварийности на сетях водоотведения показана выше на *рис. 1.2*. Среднее количество аварий составляет 3 в год. По предоставленным данным МУП «Водоканал-Сервис» неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главных магистральных коллекторах города, но эти локальные ремонтные работы не гарантируют надёжную и бесперебойную работу городской системы водоотведения в целом. Силами МУП «Водоканал – Сервис» возможно одновременно устранять не более одной аварии на коллекторах данного масштаба.

Протяженность участков по годам прокладки

Материал труб	Общая протяженность участков, м						
	Самотечные			Напорные			Всего
	надз	подз	всего	надз	подз	всего	
Саянск:	0	0	75302	0	0	46387	121689
1974	0	0	0	0	2280	2280	2280
1976	0	0	0	0	17926	17926	17926
1977	0	0	0	0	237	237	237
1978	0	12609,6	12609,6	0	1870	1870	14479
1979	0	281,12	281,12	0	0	0	281,12
1980	0	10222,8	10222,8	0	0	0	10222,8
1982	0	7121	7121	0	3196	3196	10317
1983	0	0	0	0	5494	5494	5494
1984	0	11450	11450	0	0	0	11450
1985	0	7203,8	7203,8	0	10050	10050	17253,8
1988	0	1596	1596	0	0	0	1596
1989	0	1859	1859	0	0	0	1859
1990	0	16167	16167	0	0	0	16167
1994	0	0	0	0	3996	3996	3996
1996	0	1077	1077	0	0	0	1077
2000	0	0	0	0	438	438	438
2004	0	998	998	0	0	0	998
2006	0	114	114	0	0	0	114
2008	0	495	495	0	0	0	495
2009	0	0	0	0	900	900	900
2011	0	1260	1260	0	0	0	1260
2014	0	2440	2440	0	0	0	2440
2015	0	408	408	0	0	0	408

95% сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнены из асбестоцементных и железобетонных труб, недостатками которых являются: подверженность действию газовой коррозии, действию агрессивных грунтовых и сточных вод, образование усадочных трещин, разрушению муфтовых соединений, не адаптированных к изгибающим нагрузкам в результате подвижек грунта, высокая шероховатость поверхности внутренних стенок, вызванная разрушением материала трубопровода и отложением осадка на стенках.

В настоящее время особую тревогу вызывает состояние магистрального напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений ОАО «Саянскхимпласт», на участке от главной канализационной насосной станции до реки Ока. Через данный канализационный коллектор отводятся стоки с территории города Саянска и агропромышленной территории города, на которой расположен производственный комплекс предприятия ООО «Саянский бройлер».

Глубина прокладки трубопроводов канализации составляет около 3 м. Грунты представлены супесью, суглинками и скальником.

На протяжении трассы хозфекальной канализации смонтированы колодцы в количестве 2533 штук, 44 единицы запорной арматуры диаметром 300-600 мм.

При пересечении реки Ока напорные трубопроводы коллектора ГНС-БОС выполнены дюкерным переходом под дном реки в трех-трубном исполнении.

В застроенной части города имеется дождевая канализация, но ее стоки сбрасываются без очистки в водоемы и на рельеф. Сложный рельеф городской территории предполагает строительство сетей дождевой канализации, разделенных на ряд бассейнов, в каждом из которых предполагается строительство своих очистных сооружений.

2.1.5. Выводы по существующему состоянию систем централизованного водоотведения

1. В централизованной системе водоотведения г. Саянск в настоящее время необходима перекладка около 80% ветхих сетей. Из них наиболее приоритетным является строительство нового участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока.

2. На рассматриваемых территориях, относящихся к г. Саянск функционируют 6 КНС, 3 из которых требуют проведения капитального ремонта: КНС Госпиталь, КНС Промзоны, КНС 123.

3. Предварительные расчеты сетей показали, что пропускная способность трубопроводов водоотведения достаточная (местами с 2-х и 3-х кратным запасом) для отведения существующих стоков от всех рассматриваемых потребителей воды.

4. Учитывая значительную пропускную способность существующих трубопроводов, при их ремонтах целесообразно применять метод восстановления водоводов – протягивание новой полиэтиленовой плети в существующую трубу. Это метод обоснован также наличием асфальтовой автомобильной дороги над действующими магистральными водоводами, наличием над водоводами дачных участков с проездами внутри садоводств, а также долговечностью эксплуатации.

5. Сточные воды, поступают в БОС АО «Саянскхимпласт» Саянск. Фактическая загруженность данных БОС в настоящее время не превышает проектной производительности, резерв составляет не менее 30 %. Это говорит о том, что в существующем и перспективном состоянии к БОС возможно подключение новых перспективных абонентов.

Масштабного строительства в г. Саянск и на его близлежащих территориях в ближайшие годы не предвидется. Поэтому проведение технологической реконструкции существующих очистных сооружений не предполагается.

6. Наиболее активно и динамично развивающимися территориями малоэтажного жилищного строительства в городе являются коттеджные застройки в микрорайонах «Благовещенский» и «Южный», «ба», «11». На сегодняшний день данные территории наиболее востребованы населением и наиболее остро нуждаются в обеспечении инженерными сетями водоснабжения и водоотведения.

В менее застроенных микрорайонах бб, Лесной, Таёжный в настоящее время полностью отсутствуют внутримикрорайонные сети, частично существуют только сети вдоль улиц по периметру микрорайона. При перспективном строительстве объектов на данных территориях, возникнет объективная

потребность в подключении перспективных зданий к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Здания и сооружения, от которых отводятся стоки в рассматриваемую систему водоотведения, не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод. По предоставленным данным, учёт поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск ведётся расчётным способом на основании нормативных характеристик и показаний приборов учёта фактического объёма потребления ХВС и ГВС у потребителей.

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городу в целом не ведётся и не предоставлен, что не позволяет определить зоны фактических дефицитов и резервов производственных мощностей.

Учитывая, что в течение расчетного срока Схемы масштабного развития рассматриваемой системы водоотведения не предполагается прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом представленного ниже сценария развития измениться не значительно - 2018-2021гг. увеличиться на 2% за счет подключения перспективных зданий.

На момент разработки Схемы утверждённый норматив водоотведения от жилых зданий на территории г. Саянск составлял 7,55 м³/мес (260л/сут) на 1 человека [19].

Расчёт платы за услуги водоотведения производится с населением по представленным выше нормативам, с юридическими лицами – согласно заключённым с ними договорам. Для абонентов, имеющих приборы учёта водопотребления, расчёт объёма поступающих от них стоков определяется как сумма потреблённой ими холодной и горячей воды.

Баланс существующего поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск представлен в *табл. 2.б.*

**Баланс существующего поступления сточных вод
в централизованную систему водоотведения г. Саянск**

	Расход по договору <i>м³/сут</i>	Суточные расходы, <i>м³/сут</i>			Часовые расходы, <i>м³/ч</i>			За период <i>м³/год</i>
		<i>сред</i>	<i>макс</i>	<i>мин</i>	<i>сред</i>	<i>макс</i>	<i>мин</i>	
ВСЕГО:	8867	8867	10675	7110	368	1466	7	3139127
СВО город Саянск левый берег	979	979	1178	769	40	238	0,15	357613
<i>жилые</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>48</i>	<i>32</i>	<i>1,4</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>14107</i>
<i>нежилые</i>	<i>939</i>	<i>939</i>	<i>1130</i>	<i>737</i>	<i>39</i>	<i>230</i>	<i>0,15</i>	<i>329399</i>
СВО город Саянск правый берег	7888	7888	9497	6341	328	1228	7	2781514
<i>жилые</i>	<i>5724</i>	<i>5724</i>	<i>6869</i>	<i>4579</i>	<i>238</i>	<i>888</i>	<i>5</i>	<i>2008368</i>
<i>нежилые</i>	<i>2164</i>	<i>2164</i>	<i>2628</i>	<i>1762</i>	<i>90</i>	<i>340</i>	<i>1,9</i>	<i>773146</i>

Объёмы стоков в табл. 2.6 указаны на основании информации, предоставленной эксплуатирующей организацией. Объёмы прочих поступлений сточных вод (поверхностных сточных вод и сверхнормативного водоотведения) приняты равными 0.1 % от всех поступлений сточных вод в систему водоотведения.

Анализ табл. 2.6 показывает, что основная часть стоков, относящихся к г. Саянск (89 %, 7888 м³/сут) поступает от территории города («правый берег»), другая («левый берег») составляет 11% или 979 м³/сут.

В структуре сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения г. Саянск, основную долю (65 %, 5764 м³/сут) составляют стоки от жилых домов. Остальная часть стоков (35 %, 3103 м³/сут) поступает от объектов социальной сферы и предприятий.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД

Описание структуры рассматриваемой централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) было представлено выше в разделе 2.1.1. В перспективе на расчетный срок Схемы представленная структура системы водоотведения не измениться.

Для оценки перспективного объёма сточных вод использовались существующие и прогнозные балансы водопотребления (см. выше разделы 1.3.1 и 1.3.2 Схемы), а также предложения администрации поселения по подключению новых потребителей к системам централизованного водоотведения.

Абоненты, подключенные в настоящее время к централизованному водоотведению, остаются и на перспективу.

Новыми абонентами будут являться:

- **Жилые дома** (м-ны «б», «Лесной»);
- **Строящиеся жилые дома и общественные здания** (м-ны «9», «6б», «11», «Таежный», «Лесной»).

В табл. 2.7. и табл. 2.8 представлены, соответственно, расчетный прирост (ожидаемое поступление сточных вод в рассматриваемую систему водоотведения) и расчётный баланс прогнозного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск.

При составлении прогнозного баланса предполагалось, что часть перспективной коттеджной жилой застройки (наиболее удаленной от сетей водоотведения) будут оборудованы индивидуальными септиками.

Табл. 2.7

Расчётный прирост поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск

	Расход по договору м ³ /сут	Суточные расходы, м ³ /сут			Часовые расходы, м ³ /ч			За период м ³ /год
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	
СВО город Саянск правый берег	321	321	394	87	16	44	0,4	111722
<i>жилые</i>	<i>318</i>	<i>318</i>	<i>381</i>	<i>85</i>	<i>16</i>	<i>44</i>	<i>0</i>	<i>111632</i>
<i>нежилые</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>13</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,4</i>	<i>90</i>

Табл. 2.8

Расчётный баланс прогнозного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Саянск

	Расход по договору м ³ /сут	Суточные расходы, м ³ /сут			Часовые расходы, м ³ /ч			За период м ³ /год
		сред	макс	мин	сред	макс	мин	
ВСЕГО:	9188	9188	11069	7197	384	1510	7	3250849
СВО город Саянск левый берег	979	979	1178	769	40	238	0,15	357613
<i>жилые</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>48</i>	<i>32</i>	<i>1,4</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>14107</i>
<i>нежилые</i>	<i>939</i>	<i>939</i>	<i>1130</i>	<i>737</i>	<i>39</i>	<i>230</i>	<i>0,15</i>	<i>329399</i>
СВО город Саянск правый берег	8209	8209	9891	6428	344	1272	7	2893236
<i>жилые</i>	<i>6042</i>	<i>6042</i>	<i>7250</i>	<i>4664</i>	<i>254</i>	<i>932</i>	<i>5</i>	<i>2120000</i>
<i>нежилые</i>	<i>2167</i>	<i>2167</i>	<i>2641</i>	<i>1764</i>	<i>90</i>	<i>340</i>	<i>1,9</i>	<i>773236</i>

Результаты расчетов табл. 2.8 показывают, что требуемая мощность очистных сооружений на расчетный срок Схемы составляет около 11 000 м³/сут. Проектная мощность существующих очистных сооружений составляет 65000

$m^3/сут$, это указывает на то, что в течение всего расчетного срока Схемы дефицита мощности очистных сооружений не будет.

Выполненные гидравлические расчеты сетей водоотведения (с учетом предоставленных данных по участкам водоотведения) показали, что:

- В рассматриваемой системе водоотведения участков с заниженной пропускной способностью нет. У всех абонентов и на всех участках сетей можно обеспечить расчетные расходы сточных вод;
- Большая часть участков водоотведения работают в безнапорном режиме, на этих участках также можно обеспечить расчетные расходы сточных вод;
- Характеристики имеющихся в КНС насосов (напоры, расходы) достаточны для обеспечения расчетных режимов работы как отдельных зон, так и всей системы в целом.
- Увеличения диаметров магистральных коллекторов водоотведения не требуется.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия по строительству и реконструкции системы водоотведения г. Саянск основаны на материалах Генерального плана г. Саянск, ПКР, данных эксплуатирующей организации МУП «Водоканал-Сервис» и результатах обследования.

Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения не представлены.

Как было сказано выше, в МУП «Водоканал-Сервис» в существующем состоянии имеется собственная диспетчерская служба по системам водоснабжения и водоотведения. По объектам водоотведения частично реализована телеметрическая система сбора данных по параметрам работающего оборудования на объектах рассматриваемых систем. В перспективе (2018-2022 гг.) планируется подключение всех основных объектов системы водоотведения к существующей диспетчерской телеметрической системе.

Новых вариантов маршрутов прохождения магистральных трубопроводов (трасс) водоотведения по территории поселения не предполагается. Новых площадок под строительство сооружений водоотведения и обоснования их расположения в рассматриваемой системе водоотведения не требуется. Информация по границам охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения не предоставлена. Границы планируемых зон размещения

объектов централизованной системы водоотведения представлены на карте-схеме *прил. 2.1.*

Учитывая достаточно хорошее состояние и надежность существующих БОС, строительства новых БОС для нужд г. Саянск нецелесообразно. Поэтому предлагаемые к реализации мероприятия (только по сетям и КНС) можно разделить на следующие группы:

- перекладка ветхих существующих сетей водоотведения:
 - строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока 2021-2022 год;
 - строительство напорного канализационного коллектора от КНС промкомзоны до улицы Бабаева - 2021 год;
 - строительство напорного канализационного коллектора от КНС 123 до барьерного колодца - 2022 год;
 - перекладка других ветхих внутриквартальных и уличных сетей 2020-2025 гг.,
- прокладка новых сетей водоотведения для подключения перспективных потребителей -2020-2024 гг.,
 - строительство наружных сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б города Саянска – 2021 год;
 - строительство наружных сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки микрорайона Молодежный города Саянска – 2021 год;
- ремонт (реконструкция) существующих КНС:
 - капитальный ремонт ГНС (реконструкция грабельного отделения и т.д.) – 2021 г.,
 - ремонт КНС госпиталя (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) -2020 г.,
 - ремонт КНС промзоны (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 2021г.,
 - ремонт КНС 123 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 2020г.,

Реализация данных мероприятий позволит улучшить следующие целевые показатели: уменьшить потери стоков, сократить удельное энергопотребление на прокачку стоков, повысить качество обслуживания абонентов.

Анализ существующего состояния систем водоотведения г. Саянск и информация по перспективе подключения новых потребителей показывает на целесообразность сохранения и дальнейшего использования существующей системы централизованного водоотведения города с проведением мероприятий по поддержанию работоспособности существующих сетей и КНС.

Затраты на реализацию данных мероприятий представлены ниже в разделе 2.6 настоящей Схемы.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время на территории г. Саянск нет больших экологических проблем, связанных с функционированием централизованной системы водоотведения города.

В рассматриваемой системе (очистных сооружениях) технология очистки сточных вод соответствует всем предъявляемым требованиям, поэтому дополнительных мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не требуется.

Не смотря на это, на канализационной сети города имеются ветхие участки. Наиболее проблемными является напорные канализационные коллектора от КНС промкомзоны до говорда Саянска, от КНС 123 до барьерного колодца и от главной канализационной насосной станции до реки Ока. На таких участках существует большая вероятность порыва трубопроводов и, как следствие, проникновения сточных вод в почву и грунтовые воды.

Предлагаемая настоящей Схемой перекладка ветхих участков канализационной сети г. Саянск сократит риск порыва трубопроводов и загрязнения окружающей среды.

При реализации мероприятий по реконструкции, в строительный период в ходе работ по прокладке трубопроводов и реконструкции КНС неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Несмотря на это, ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

Очистка стоков с централизованной системы водоотведения города осуществляется на БОС АО «Саянскхимпласт», расположенных вне границ города (в 8.5 км западнее города).

Сточные воды, поступающие на БОС, согласно мероприятиям АО «Саянскхимпласт» проходят механическую и биологическую очистку, после чего выпускаются в р. Ока.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - <http://zakupki.gov.ru>

Мероприятия и объемы капитальных вложений в системы водоотведения:

Общий объем капвложений составит не менее **257 млн.руб.**, в т.ч по мероприятиям:

- перекладка ветхих существующих сетей водоотведения 178 230 *тыс.руб.*:
 - строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока – 129 250 *тыс.руб.*
 - строительство напорного канализационного коллектора от КНС промкомзоны до улицы Бабаева – 16103 *тыс.руб.*
 - строительство напорного канализационного коллектора от КНС 123 до барьерного колодца – 9 280 *тыс.руб.*
 - перекладка других ветхих внутриквартальных и уличных сетей 2020-2025 гг., – 34 000 *тыс.руб.*
- прокладка новых сетей водоотведения для подключения перспективных потребителей -2020-2025 гг.,
 - строительство наружных сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б города Саянска – 2020 год – 14 220 *тыс. руб.*;
 - строительство наружных сетей водоотведения индивидуальной жилой застройки микрорайона Молодежный города Саянска – 2021 год – 9 800 *тыс. руб.*;
- ремонт (реконструкция) существующих КНС 21 900 *тыс.руб.*:
 - капитальный ремонт ГНС (реконструкция грабельного отделения и т.д.) – 17 300 *тыс.руб.*
 - ремонт КНС госпиталя (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 700 *тыс.руб.*
 - ремонт КНС промзоны (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 1 600 *тыс.руб.*
 - ремонт КНС 123 (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 1 800 *тыс.руб.*

- ремонт КНС Улан (замена насосов, трубопроводов обвязки и пр.) – 600 тыс.руб
- составление исполнительных схем сетей водоотведения, проведение гидравлических расчетов – 500 тыс.руб

2.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения г. Саянск, представленные в разделе 2.4 Схемы, направлены на достижение следующих целевых показателей:

- Повышение уровня надежности и бесперебойности водоотведения за счет замены оборудования КНС и замены ветхих участков канализационных сетей – 2020-2025гг.;
- Повышение качества и уровня обеспеченности населения централизованным водоотведением - 2020-2025гг.;
- Поддержание качества очистки сточных в соответствии с нормами - 2020-2025гг.;
- Повышение эффективности использования электроэнергии в системе транспортировки сточных вод, снижение удельного электропотребления на транспортировку 2020г. – 1%, 2021г. – 1%;
- Поддержание работоспособности, повышение надёжности и бесперебойности функционирования централизованной системы водоотведения – 2020г. – 2 авар/год, 2021г. – 1 авар/год; 2023 и последующие годы «без аварий».

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки Схемы информация по бесхозяйным объектам (коллекторов, КНС) в централизованных системах водоотведения г. Саянск была предоставлена Администрацией города Саянск. В *прил. 4.2.* представлен перечень (реестр) бесхозяйных объектов рассматриваемой системы водоотведения.

Общая протяженность бесхозяйных сетей водоотведения составляет 1428 м, это около 2% от общей протяженности трубопроводов водоотведения в пределах жилой застройки г. Саянск. Организацией, уполномоченной на их эксплуатацию является МУП «Водоканал-Сервис»

В дальнейшем, в случае выявления таких объектов, правом собственности на бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию г. Саянск. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую на момент разработки Схемы функции по централизованному водоотведению г. Саянск – МУП «Водоканал-Сервис».

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Электронные модели схем водоснабжения и водоотведения г. Саянск (далее – Модели) разработаны специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» (г. Иркутск) при участии специалистов МУП «Водоканал-Сервис» (г. Саянск) на базе программного обеспечения *ByteNET3*. Векторные электронные модели схем водоснабжения и водоотведения г. Саянск представлены в *прил. 2.1* (холодное водоснабжение и водоотведение).

Схемы водоснабжения и водоотведения, представленные в *прил.3.1-3.2*, а также прочие схемы, графики и таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью ПО *ByteNET3*.

В настоящее время Модели в ПО *ByteNET3* включают в себя:

- графическое отображение объектов централизованных систем водоснабжения с привязкой к топографической основе поселения;
- описание основных объектов централизованных систем водоснабжения;
- описание реальных характеристик режимов работы централизованных систем водоснабжения (почасовые показатели расхода и напора для всех насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от сезона) и их отдельных элементов;
- моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях централизованных систем водоснабжения (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменение установок регуляторов);
- определение расходов воды и расчёт потерь напора по участкам водопроводной сетей;
- расчёт изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения (участков водопроводных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем;
- оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды.

При использовании ПО, специалисты на местах имеют возможность корректировать Модели в случае возникновения фактических изменений в структуре и характеристиках элементов и объектов систем водоснабжения и

водоотведения. Кроме этого специалисты на местах при установленном ПО смогут также моделировать различные варианты развития систем водоснабжения и водоотведения и выбирать наиболее оптимальные из них.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водный кодекс Российской Федерации (от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ)
2. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
3. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
4. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
5. Постановление Правительства №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
6. СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)
7. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14)
8. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013)
9. СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.
10. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: Госстрой России, 1997
11. Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.
12. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утв. Постановлением правительства РФ от 05 сентября 2013г. № 782
13. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.–76 с.
14. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения. Приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

15. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. РД-10-ВЭП. Введ. 22.05.2006–М., 2006 г.
16. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325
17. Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» / ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов». Том 2. Обоснование проектных решений. – Санкт-Петербург: 2007 г.
18. Схема теплоснабжения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2012-2017 гг. и на период до 2028 г. / ООО «ОктанВосток». – Иркутск: 2013 г.
19. Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 года N 184-мпр «Об установлении и утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области».

5. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ

- схема водоснабжения и водоотведения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности;

- водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водоотведение – приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- централизованная система водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоснабжения;

- централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

- централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система) или из сетей горячего водоснабжения либо путём нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система);

- централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

- канализационная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Графическая схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Саянск

2.1 Схема холодного водоснабжения и водоотведения.